

关于实验室安全检查的通报

各系、基础部：

我处联合总务处、安全保卫处于4月25日对我校全部实验室进行了实验室安全检查，现将检查结果公示如下：

实验室安全检查隐患汇总（2023.04.25）			
序号	门牌号	归属系部	实验室安全隐患场所存在问题
1	2区1楼 东北角	计算机与软件工程系	1.消防通道被废旧桌椅堵塞，不畅通
2	4202	计算机与软件工程系	1.空调出水口在室内，有漏水风险
3	4204	计算机与软件工程系	1.空调出水口在室内，有漏水风险
4	4205	计算机与软件工程系	1.非国标插排
5	中兴 ICT	计算机与软件工程系	1.钢化玻璃隔断破碎
6	4404	财经金融系	1.空调无空气开关
7	1106	机械工程系	1.空调无空气开关
8	2011	数字媒体系	1.非国标插排；2.灭火器过期
9	1105	数字媒体系	1.非国标插排；2.灭火器过期
10	3010	智能制造工程系	1.实验室纸盒杂物堆积

注：各系部于6月20日前完成隐患整改，逾期不改者，将予以通报。

